

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DEL DECORO URBANO
DELLA PERIFERIA STORICA
PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI

PROGETTO ESECUTIVO



COMMITTENTE

COMUNE DI ANCONA

Direzione Lavori pubblici, Riqualificazione urbana, Gare e appalti, Sport.

Arch. Maria Patrizia Piattelletti

Responsabile Unico del Procedimento

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

R.T.P. : Arch. Giovambattista Padalino (capogruppo), Arch. Carla Lucarelli, Ing. Fonte Rosanna Petrilli, Termostudi s.r.l.

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Giovambattista Padalino (capogruppo)

Arch. Carla Lucarelli

Ing. Fonte Rosanna Petrilli

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI

Ing. Maria Raffella Tamburi

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Maria Raffella Tamburi

Serie Stato di fatto

Schede di indagine - saggi				TAV. SF.007
file:	Consegna	LUGLIO 2018	rev. 23/07/2018	Scala: 1:100

SAGGIO n.1

E' stato effettuato nell'attuale parcheggio in prossimità di Via Marconi, al limite tra la parte asfaltata e la pavimentazione in pavé (negozio Babuska).

Si è individuata la seguente stratigrafia:

asfalto

massicciata in pietrisco di pietra calcarea bianca e rosa



SAGGIO n.2

E' stato effettuato in prossimità del marciapiede del parcheggio vicino al negozio "Romania bilet".

Si è individuata la seguente stratigrafia:

asfalto

massicciata in pietrisco di pietra calcarea bianca e rosa



SAGGIO n.3

E' stato effettuato nell'attuale sulla piazza in prossimità della prima fioriera con albero.

Si è individuata la seguente stratigrafia:
pavimentazione in piastrelle stampate di cemento
ghiaio fine
catrame
massicciata



SAGGIO n.4

E' stato effettuato al centro della piazza in prossimità della seconda fioriera.

Si è individuata la seguente stratigrafia:
pavimentazione in piastrelle stampate di cemento 20x20
ghiaio fine
catrame



SAGGIO n.5



E' stato effettuato sulla piazza in prossimità dell'"Archi bar" al civico 5.

Si è individuata la seguente stratigrafia:
pavimentazione in piastrelle stampate di cemento
ghiaio fine
catrame
massicciata



SAGGIO n.6

E' stato effettuato al centro della piazza in prossimità della parrucchiera ed il civico 8.

Si è individuata la seguente stratigrafia:
pavimentazione in piastrelle stampate di cemento 20x20
ghiaio fine
catrame
masicciata



SAGGIO n.7

E' stato effettuato sulla piazza sull'ultima fioriera centrale in prossimità della fontanella.

Si è individuata la seguente stratigrafia:

pavimentazione in piastrelle stampate di cemento

ghiaino fine

catrame

massicciata

