



Prot. n. 151777

U.O. IGIENE E SANITA'

Ancona, 12 settembre 2024

Ministero della Salute D.G. della Prevenzione Sanitaria- Ufficio IV :

- **PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)**

- Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

**PEC: [ussa@pec.mase.gov.it](mailto:ussa@pec.mase.gov.it)**

Regione Marche Servizio Tutela Gestione ed Assetto del Territorio P.F. *tutela delle acque:*

- **PEC: [regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it](mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it)**

Direttore VIVA SERVIZI s.p.a. Ancona: **PEC: [\\_segreteria@pec.vivaservizi.it](mailto:_segreteria@pec.vivaservizi.it)**

A.R.P.A.M. Dipartimento Ancona e Pesaro

**PEC: [arpam.@emarche.it](mailto:arpam.@emarche.it)**

- AST Ancona – UOC Igiene e Sicurezza Ambienti di Vita  
**PEC: [ast.ancona@emarche.it](mailto:ast.ancona@emarche.it)**

- Autorità di sistema Portuali del Mare Adriatico Centrale Molo S. Maria – Ancona  
**PEC: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it)**

- Capitaneria di Porto- Guardia Costiera – Ancona **PEC: [dm.ancona@pec.mit.gov.it](mailto:dm.ancona@pec.mit.gov.it)**

**mailinglist: [balneazioneancona@ankonet.eu](mailto:balneazioneancona@ankonet.eu) che arriva direttamente a:**

- 1) CO.BA. Palombina Soc.Coop (chiamare per conferma cell. 340 083 4457 o cell. 328 463 4888
- 2) .....Operatore addetto al Salvamento
- 3) Comando di Polizia locale
- 4) U.O. Sanità
- 5) ARPAM
- 6) VIVA Servizi spa
- 7) Magazzino o Servizio di Pronto reperibilità Geometri
- 8) Ondanomala
- 9) Al Servizio Stampa
- 10) All'U.R.P.
- 11) staff.sindaco;
- 12) Regione Marche Servizio Balneazione

13) Centri Estivi comunali ( solo durante il periodo di funzionamento Luglio – Agosto ( mail da definire)

**OGGETTO: comunicazione di RIAPERTURA balneazione del giorno 12.9.2024., precedentemente chiusa a seguito di sversamenti fognari misti, di cui O.S. Gestionale n.59 del 23.4.2024.**

Si richiamano:

a) **L'Ordinanza Sindacale n.57 del 22.4.2024** avente ad oggetto: " *Stagione BALNEARE 2024 - Ordinanza Sindacale inizio stagione balneare, - individuazione delle acque balneari non adibite alla balneazione e permanentemente vietate e e acque destinate alla balneazione"* .

b) **L'Ordinanza Sindacale n. 59 del 23.4.2024** avente ad oggetto " *Ordinanza preventiva gestionale su inquinamento da reflui, di breve durata, su acque di balneazione"* .

Vista:

- la precedente comunicazione prot. n. 100025 del 11.6.2024 con la quale si era provveduto ad emettere il divieto di balneazione su acque di balneazioni con presenza di scolmatore;

Dato che l'ARPAM, ha comunicato tramite: mail/ il giorno **12.9.2024** ore **14,45** l'idoneità dei campioni di acqua prelevati in data **11.9.2024** sulle citate acque di balneazione:



pertanto, si dispone

la **RIAPERTURA**, dalla data odierna, delle seguenti acque di balneazione:

BARRARE LA/LE CASELLE INTERESSATE

	Codice balneazione (BW)	acqua	CODICE (interno) ID SCOLMATORE	DENOMINAZIONE	Cartello divieto
	IT011042002001		AN01	Targa di Palombina Nuova	CO.BA su concessioni
	IT011042002002		AN02	Ultimo sottopassaggio Palombina Nuova -	CO.BA su concessioni
	IT011042002016		AN03	Sbocco Fosso Manarini	Op. Salvamento cartelli 11-19
	IT011042002017		AN04, AN05, AN06	Sbocco Fosso civ. 214,311,307 ss. Flaminia	Op. Salvamento cartelli 11-19
	IT011042002003		AN07	Porticciolo di Torrette	Op. Salvamento cartelli 11-19
X	IT011042002018		AN 11 AN09 scolmatori vicini a BW	Sbocco Collettore Acque chiare Monte Cardeto	Magazzino o Geometri pronta reperibilità
X	IT011042002007		AN10	Passetto sotto la piscina comunale	Magazzino o Geometri pronta reperibilità

Gli operatori privati, se interessati (CO.BA Presidente Gianfranco Cirulli o vice e Operatore addetto) saranno avvisati dai competenti uffici comunali anche **telefonticamente per conferma** sui cellulari e tramite msg automatico su whatsapp per gli operatori registrati (solo durante l'orario di apertura degli uffici comunali (da lunedì a venerdì 8-13,30 martedì anche ore 15-17 e giovedì orario continuato 9-16).

Il Dirigente

*Dott.ssa Claudia GRAMMARCHI*

**SERVIZIO LABORATORIO REGIONALE MULTISITO**

---

Comune di ANCONA  
PEC: [comune.ancona@emarche.it](mailto:comune.ancona@emarche.it)

Regione Marche  
PEC : [regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it](mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it)

AST di ANCONA  
SISP  
PEC [ast.ancona@emarche.it](mailto:ast.ancona@emarche.it)

OGGETTO: Invio rapporti di prova n°6165/1 e 6165/4.  
Controlli analitici su acque di balneazione (D. Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010) comune di Ancona

Si inviano, per quanto di competenza, i rapporti di prova in oggetto con gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate sui campioni di acque di balneazione prelevate dal personale ARPAM di Ancona in data 11.09.2024, come da allegato verbale di prelievo.  
Come si evince, i campioni risultano, nei parametri determinati, conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente riportata anche sui rapporti di prova.  
Cordiali saluti.

Il Direttore  
Dr. Stefano Orilisi

Documento informatico firmato digitalmente quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegati:c.s.

400\_20\_70\Analisi\Pesaro\Balneazione\2024

## Rapporto di Prova N. 2024\_6165/1

### ANAGRAFICA CAMPIONE

<b>N. Accettazione:</b>	2024_6165/1	<b>Data di ricevimento:</b>	11/09/2024
<b>Campione di:</b>	Acqua di mare Balneazione	<b>Sito/Punto di prelievo:</b>	S1800074_AN 074_AN SBOCCO COLL. ACQUE CHIARE MONTE CARDETO
<b>Ente prelevatore:</b>	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	<b>Comune e Indirizzo:</b>	IT011042002018 Ancona
<b>Verbale di prelievo n°:</b>	1109-GDG-2024	<b>Titolare ente gestore:</b>	REGIONE MARCHE
<b>Committente e Indirizzo:</b>	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	<b>Data prelievo:</b>	11/09/2024 09:00:00
<b>Procedura di Campionamento:</b>	IO_DG_10 rev. 00	<b>Temperatura di accettazione °C:</b>	19,1

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 11/09/2024

Data Fine Prove: 12/09/2024

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali AFNOR IDEX 33/04-02/15	MPN/100 ml	<10	200 <sup>(1)</sup>	10	
Conta Escherichia coli ISO 9308-2:2012	MPN/100 ml	<10	500 <sup>(1)</sup>	10	

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
<i>Balneazione</i>	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale  
 Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 12/09/2024

## Rapporto di Prova N. 2024\_6165/4

### ANAGRAFICA CAMPIONE

<b>N. Accettazione:</b>	2024_6165/4	<b>Data di ricevimento:</b>	11/09/2024
<b>Campione di:</b>	Acqua di mare Balneazione	<b>Sito/Punto di prelievo:</b>	S1800046_AN 046_AN PASSETTO SOTTO LA PISCINA COMUNALE
<b>Ente prelevatore:</b>	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM ANCONA	<b>Comune e Indirizzo:</b>	IT011042002007 Ancona
<b>Verbale di prelievo n°:</b>	1109-GDG-2024	<b>Titolare ente gestore:</b>	REGIONE MARCHE
<b>Committente e Indirizzo:</b>	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	<b>Data prelievo:</b>	11/09/2024 09:09:00
<b>Procedura di Campionamento:</b>	IO_DG_10 rev. 00	<b>Temperatura di accettazione °C:</b>	19,1

Analisi effettuata presso la sede di: Pesaro

Reperto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 11/09/2024

Data Fine Prove: 12/09/2024

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali AFNOR IDEX 33/04-02/15	MPN/100 ml	<10	200 <sup>(1)</sup>	10	
Conta Escherichia coli ISO 9308-2:2012	MPN/100 ml	<10	500 <sup>(1)</sup>	10	

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale  
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 12/09/2024